



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sokolow@psse.waw.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

HKN.9027.77.2022

Sokołów Podlaski, dnia 02.05.2022 r.

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sterdyń

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr SOK/HKN.9/2022 z pobrania próbek wody Nr 306/n i Nr 307/n, dokonanego 11.04.2022 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, w punktach zgodności wyznaczonych w: m. Dziecioły Dalsze 85 i m. Sterdyń, ul. Kościuszki 6 – Urząd Gminy oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody, przeprowadzonych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, według Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.306/n-307/n.2022 z dnia 14.04.2022 r., badanie w zakresie parametrów grupy A,

ponadto w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, wykonanych przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. w Katowicach, według Raportu z badań Nr 21155/LB/2022 z dnia 25.04.2022 r., próbkę pobrano 21.04.2022 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Sterdyń, ul. Kościuszki 6 – Urząd Gminy, powtórne badanie mikrobiologiczne,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sterdyń**

zarządzanego


przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej do badania w dniu 11.04.2022 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Sterdyń, ul. Kościuszki 6 – Urząd Gminy stwierdzono obecność 3 bakterii grupy coli w 100 ml (norma – 0 jtk/100 ml). W związku z tym 21.04.2022 r., w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano powtórnie próbkę wody w ww. punkcie, celem oznaczenia parametrów:

ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli* i liczba enterokoków kałowych. W zbadanej próbce nie wykryto przekroczeń ww. wymienionych parametrów, zatem jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wyniki badań chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych, wykonanych 11.04.2022 r. w ww. próbkach pobranych zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim planem działania na rok 2022 r., wykazały, że jakość wody w wodociągu publicznym Sterdyń, w zbadanym zakresie, odpowiadała wymaganiom określonym w wymienionym rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Małgorzata Hardej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sterdyń
08-320 Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6
2. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
07-100 Węgrów, ul. Gdańska 118
3. aa