

Sterdyń, 06.03.2019 r.

Zamawiający Gmina Sterdyń dopuszcza wykonanie podbudowy chodnika w Dzieńciołach Bliższych (poz. w przedmiarze robót 1.3.3) z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm lub z betonu C8/10 (B7,5). Grubość warstwy po zagęszczeniu pozostaje bez zmian i wynosi 20 cm.


wójt
Gratyna Sikorska