



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

HKN.9027.79.2023

Sokołów Podlaski, dnia 02.05.2023 r.



OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sterdyń

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr SOK/HKN.11/2023 z pobrania próbek wody Nr 298/n i Nr 299/n dokonanego 03.04.2023 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, w punktach zgodności wyznaczonych w m. Dziecioły Dalsze 85 i w m. Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 17 – Szkoła Podstawowa,

na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody, przeprowadzonych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, według Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.298/n-299/n.2023 z 06.04.2023 r., badania w zakresie parametrów grupy A,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sterdyń
zarządzanego
przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.**

Uzasadnienie

Wyniki przeprowadzonych badań mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych ww. próbek wody pobranych zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim planem działania na rok 2023 r., wykazały, że jakość wody w wodociągu publicznym Sterdyń, w badanym zakresie, odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM


Małgorzata Hardej

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Sterdyń
08-320 Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6
2. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
07-100 Węgrów, ul. Gdańska 118
3. aa